

Stadtwerke Altensteig.
Ergänzung zu den
Technischen Anschlussbedingungen Baden-Württemberg TAB 2026
für den Abschluss an das Niederspannungsnetz der Stadtwerke Altensteig.
(Ergänzung zur TAB BW 2026 NS)

Grundlage für die Ergänzungen der Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Altensteig bilden die Technischen Anschlussbedingungen Baden-Württemberg 2026, die VDEIFNN Technische Anschlussregel TAR Niederspannung und die TAR für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz in den aktuellen Fassungen.

Die Stadtwerke Altensteig werden nachführend SWA genannt.

Ergänzungen gibt es zu nachfolgenden Kapitel der TAB BW 2026.

- Kapitel 4 Allgemeine Grundsätze
- Kapitel 5 Netzanschluss (Hausanschluss)
- Kapitel 7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze

4. Allgemeine Grundsätze

4.1 Anmeldung von Kundenanlagen und Geräten

(1) Die Anmeldung von Kundenanlagen und Geräten kann über das Netzanschlussportal unter <https://www.stadtwerke-altensteig.de/de/Netzbetrieb/Netzanschlussportal> getätigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Anmeldung und Inbetriebsetzung per E-Mail durchzuführen. Der Inbetriebsetzungsanzeige sind aussagekräftige Fotos des eingebauten Zählerplatzes beizufügen.

5. Netzanschluss (Hausanschluss)

5.3 Standardnetzanschlüsse und davon abweichende Bauformen

Die Absicherung für den Standardnetzanschluss beträgt 50 A.

Je nach den gegebenen Netzverhältnissen müssen auch niedrigere Absicherungen eingesetzt werden. Wird beim Auswechseln der Sicherungen die Bemessungsstromstärke an der Hausanschlussssicherung verändert, muss dies zuvor von den SWA genehmigt werden. Hierzu ist ein Inbetriebsetzungsantrag mit den geänderten Anschlussdaten rechtzeitig bei den SWA einzureichen.

7. Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze

7.1 Zählerplätze mit direkter Messung

Bei Neuanlagen mit Direktmessungen sind Messeinrichtungen mit 3-Punkt Ausführung bevorzugt, die Montage als Stecktechnik (eHZ) ist aber auch möglich.