BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmeversorgung Hohenbergschule/Altstadt

Betreiber

Stadtwerke Altensteig

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_P]	0,31
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_P]	0,31
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	0,0 kg_{CO2eq}/kWh

Datenbasis von Januar 2022 bis Dezember 2024.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 19.12.2035.

ausgestellt am: 19.12.2025

von Jens Maier
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DEBW0337_FW309-1u7_24022026

IBS INGENIEURGESELLSCHAFT

Jens Maier
Flößerstr. 60/3
74321 Bietigheim-Bissingen, Baden-Württemberg

Tel.: 07142/9363-33

IBS Ingenieurgesellschaft mbH
j.maier@ibs-ing.com
www.ibs-ing.com