

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärme Wart 

Betreiber

Stadtwerke Altensteig 



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,39
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,39
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0,061 kg _{CO2eq} /kWh

Datenbasis von Januar 2022 bis Dezember 2024.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 19.12.2035.

ausgestellt am: 19.12.2025

von Jens Maier

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBW0487_FW309-1u7_21112025 

